



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C-RU.ПБ68.Н.0126/22

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «2Ф» (ООО «2Ф»)  
Адрес юридического лица (место нахождения): 141207, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
ГОРОД ПУШКИНО, УЛИЦА ЧЕХОВА, ДОМ 1, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ 028, КОМНАТА 21.  
ОГРН 1205000041586. Телефон: +74951472587, адрес электронной почты: info@2fpro.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «2Ф» (ООО «2Ф»)  
Адрес юридического лица (место нахождения): 141207, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
ГОРОД ПУШКИНО, УЛИЦА ЧЕХОВА, ДОМ 1, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ 028, КОМНАТА 21.  
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:  
301260, Россия, Тульская область, район Киреевский, город Киреевск, Промзона  
157800, Россия, Костромская область, г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 26.  
ОГРН 1205000041586. Телефон: +74951472587, адрес электронной почты: info@2fpro.ru.

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная  
Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова,  
дом 12, корпус 2, строение 14, этаж 2, помещение Г комната 4 (14208). Адрес места осуществления  
деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2,  
кабинет 228 (3). Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС  
RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Противодымный экран универсальный «ПЭ-60», общей толщиной 70 мм, состоящий из: плит  
огнезащитных марки «ФПЭ» (ТУ 23.99.19-010-44310983-2022) толщиной 10 мм, стального каркаса из  
П-образного профиля сечением 50×40 мм, толщиной стенки 0,6 мм (ТУ 24.33.11-012-04001508-2020),  
огнезащитного герметика «ОГ-20» (ТУ 20.30.12-003-44310983-2020), изготовленный в соответствии с  
Технологическим регламентом № ТР 014 ПЭ-60 и Альбомом технических решений А8-ПЭ60,  
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.190

код ТН ВЭД: -

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ Р 53305-2009 «Противодымные экраны. Метод испытаний на огнестойкость»  
Предел огнестойкости – Е60.

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Протокол испытаний № ППБ-1554/12-2022 от 15.12.2022 г., выданный Испытательной лабораторией  
Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», уникальный  
номер записи в реестре аккредитованных лиц: ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства  
№ 04-ОС/11-07/22 от 20.07.2022 г., выданный Органом по сертификации Общества с ограниченной  
ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», свидетельство о подтверждении  
компетентности: РОСС RU.0001.11ПБ68.  
Схема сертификации: 1с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ**

Технологический регламент № ТР 014 ПЭ-60;  
ТУ 23.99.19-010-44310983-2022 «ПЛИТА ОГНЕЗАЩИТНАЯ. МАРКА «ФПЭ»;  
ТУ 20.30.12-003-44310983-2020 «ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ГЕРМЕТИК ОГ-20»;  
Альбом технических решений А8-ПЭ60.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
СВЕДЕНИЯ**

Условие хранения: минус 40 °С + плюс 40 °С. Срок хранения – 12 месяцев. Срок годности до 50 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 15.12.2022 по 14.12.2027



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт

Н.М. Грецкий

А.В. Цидилов

006082